



STEPPING & SERVO MOTOR CONTROLLER'S OPTION

# MPL-29/ALPCIWXP

## 取扱説明書

(デバイスドライバ AL MCC06 ユニット編)

CB-09

C-772

C-772A

USER'S MANUAL

本製品を使用する前に、この取扱説明書を良く読んで  
十分に理解してください。

この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように  
保管してください。

MN0044-1

## 目次

---

1. 概要	4
2. 取扱説明書の構成	4
3. ご使用になる前に	5
3-1. DLL の使用上の注意	5
3-2. この取扱説明書の見方	6
3-3. AL 通信上の通信エラー	6
4. AL マスター ボード対応 DLL	7
4-1. 環境設定	7
4-2. 構造体と関数	7
RESULT 構造体	8
環境設定ツール情報構造体	10
スレーブ情報構造体	11
環境設定ツール関数	12
環境設定直接関数	12
環境設定ツール情報読み出し関数	13
関数環境設定問い合わせ関数	13
AL 通信エラー累計回数読み出し関数	14
AL 通信エラー累計回数クリア関数	14
スレーブ情報読み出し関数	15
汎用 I/O PORT 読み出し関数	16
汎用 I/O PORT 書き込み関数	17
5. AL MCC06 ユニット対応 DLL	18
5-1. デバイスの制御	18
5-2. 汎用 I/O PORT の制御	18
5-3. モータ制御用 I/O の制御	19
5-4. 構造体と関数	20
RESULT 構造体	22
データ構造体	24
デバイスオープン関数	25
デバイスクローズ関数	26
スレーブパラメータ PORT 書き込み関数	26
スレーブパラメータ PORT 読み出し関数	27
DRIVE COMMAND 一括書き込み関数	27
DRIVE DATA PORT 一括書き込み関数	28
DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数	28
DRIVE DATA1 PORT 書き込み関数	29
DRIVE DATA2 PORT 書き込み関数	29
DRIVE DATA3 PORT 書き込み関数	30
STATUS1 PORT 読み出し関数	30
STATUS2 PORT 読み出し関数	31
STATUS3 PORT 読み出し関数	31
STATUS4 PORT 読み出し関数	32
STATUS5 PORT 読み出し関数	32
DRIVE DATA PORT 一括読み出し関数	33
DRIVE DATA1 PORT 読み出し関数	33
DRIVE DATA2 PORT 読み出し関数	34
DRIVE DATA3 PORT 読み出し関数	34
READY WAIT 関数	35
READY WAIT 状態読み出し関数	35
READY WAIT 中止関数	36
COUNTER COMMAND 一括書き込み関数	36
COUNTER COMMAND PORT 書き込み関数	37
COUNTER DATA1 PORT 書き込み関数	37

COUNTER DATA2 PORT 書き込み関数	38
COUNTER DATA3 PORT 書き込み関数	38
AXIS COMMAND 一括書き込み関数	39
AXIS COMMAND PORT 書き込み関数	39
AXIS DATA1 PORT 書き込み関数	40
AXIS DATA2 PORT 書き込み関数	40
AXIS STATUS1 PORT 読み出し関数	41
AXIS DATA PORT 一括読み出し関数	41
AXIS DATA1 PORT 読み出し関数	42
AXIS DATA2 PORT 読み出し関数	42
AXIS DATA3 PORT 読み出し関数	43
汎用 I/O PORT オープン関数	44
汎用 I/O PORT クローズ関数	45
汎用 I/O PORT 一括読み出し関数	45
汎用 I/O PORT 指定信号読み出し関数	46
汎用 I/O PORT 一括書き込み関数	47
汎用 I/O PORT 指定信号 LOW レベル書き込み関数	48
汎用 I/O PORT 指定信号 HIGH レベル書き込み関数	49
制御信号オープン関数	50
制御信号クローズ関数	51
制御信号読み出し関数	51
制御信号指定ビット読み出し関数	52
制御信号書き込み関数	53
制御信号指定ビット ON 書き込み関数	54
制御信号指定ビット OFF 書き込み関数	55
データセット 1 関数	56
データセット 2 関数	57
データセット 3 関数	58
データゲット関数	59
 6. ソフト開発に必要なファイル	60
 7. サンプルプログラム	61
7-1. 概要	61
7-2. ご使用になる前に	61
7-3. 仕様	62
 8. トラブルシューティング	63

本版で改訂された主な箇所

# 1. 概要

R1

MPL-

29/ALPCIWXPは、DOS/VパソコンのWindows上でCB-09（ALシリーズ対応マスターボード）を使用し、ALシリーズ（弊社オリジナルステッピング&サーボモータコントローラシステム）上のスレーブユニットを動作させるためのDLLベースのドライバ関数です。

各関数は、次に示すスレーブユニット上のPORTのアクセス（読み出し/書き込み）を行う為のものです。スレーブユニット上のPORTについては、各スレーブユニットの取扱説明書を御覧ください。

- ◎C-770AL
- ◎CB-08
- ◎CDB-5420-AL770
- ◎CAD-5410-AL770
- ◎C-771
- ◎CD-773/ADB5331A
- ◎C-772
- ◎C-772A
- ◎CB-34/IO

以降、MPL-29/ALPCIWXPは、MPL-29と称します。

# 2. 取扱説明書の構成

MPL-29は、次に示すようにユニットまたはボードのタイプで分類された取扱説明書が用意されていますので、ご使用になるユニットまたはボードに該当する取扱説明書をご覧ください。

ユニットまたは ボードのタイプ	ユニットまたはボード	取扱説明書
マスターボード	パソコン-スレーブユニット間のインターフェースボード <b>CB-09</b>	注.
MCC05ユニット	パルスジェネレータMCC05を搭載したスレーブユニット <b>C-770AL CDB-5420-AL770 CAD-5410-AL770</b> <b>C-771 CD-773/ADB5331A</b>	<b>AL MCC05ユニット編</b>
MCC06ユニット	パルスジェネレータMCC06を搭載したスレーブユニット <b>C-772 C-772A</b>	<b>AL MCC06ユニット編</b> (当取扱説明書)
I/Oユニット	汎用I/Oポートを持つスレーブユニット <b>CB-08 CB-34/IO</b>	<b>AL I/Oユニット編</b>

注.AL MCC05ユニット編、AL MCC06ユニット編、AL I/Oユニット編いずれでも示しています。

### 3. ご使用になる前に

R1

#### 3-1. DLL の使用上の注意

MPL-29は、次に示すようにユニットまたはボードのタイプで分類された4つのDLLで構成されています。

ユーザアプリケーションは、使用するユニットまたはボードに該当するDLLの関数を呼び出して、モータコントロール及び、汎用I/O PORTへのアクセスを行います。よってユーザアプリケーションは、最低でも2つのDLLが必要になります。  
例.C-772使用の場合

AlPciA.dll、Ac06A.dllが必要になります。

これによりヘッダーファイル(モジュール定義ファイル)、ライブラリーファイルも複数必要になります。

ユニットまたは ボードのタイプ	ユニットまたはボード	DLL
マスターボード	パソコン-スレーブユニット間のインターフェースボード <b>CB-09</b>	AlPciA.dll
MCC05ユニット	パルスジェネレータMCC05を搭載したスレーブユニット <b>C-770AL CDB-5420-AL770 CAD-5410-AL770</b> <b>C-771 CD-773/ADB5331A</b>	Ac05A.dll
MCC06ユニット	パルスジェネレータMCC06を搭載したスレーブユニット <b>C-772 C-772A</b>	Ac06A.dll
I/Oユニット	汎用I/Oポートを持つスレーブユニット <b>CB-08 CB-34/IO</b>	AcIoA.dll

### 3-2. この取扱説明書の見方

#### (1) 各種 DLL の関数と構造体

この取扱説明書の、各種DLLの構造体、または関数は、次の形式で解説します。

○○○○構造体 ← 構造体の名称

構造体が使用される関数が存在する DLL の名称 → ○○○○ DLL

○○○○ ← 構造体が使用される関数が対応するマスター ボードまたはスレーブ ユニットの名称

##### 説明

..... → 構造体の説明

##### 書式

C 言語 .....	→ C 言語で、構造体を使用するときの定義
VB .....	→ Visual Basic で、構造体を使用するときの定義
VB.NET .....	→ Visual Basic.NET で、構造体を使用するときの定義
Delphi .....	→ Delphi で、構造体を使用するときの定義

##### メンバ

..... → 構造体のメンバに格納される値の説明

○○○○関数 ← 関数の名称

関数が存在する DLL の名称 → ○○○○ DLL

○○○○ ← 関数が対応するマスター ボードまたはスレーブ ユニットの名称

##### 機能

..... → 関数の機能の説明

##### 書式

C 言語 .....	→ C 言語で、関数を使用するときの定義
VB .....	→ Visual Basic で、関数を使用するときの定義
VB.NET .....	→ Visual Basic.NET で、関数を使用するときの定義
Delphi .....	→ Delphi で、関数を使用するときの定義

##### 引数

..... → 関数の各引数に指定する値の説明

##### 戻り値

..... → 関数の戻り値の説明

### 3-3. AL 通信上の通信エラー

AL通信上の通信エラーが発生した場合、環境設定ツール関数または環境設定直接関数を実行しない限り、エラーはクリアされません。AL通信上の通信エラーが発生した場合、再度、環境設定ツール関数または環境設定直接関数を実行してください。

※ AL通信エラーについては、CB-09の取扱説明書をご覧ください。

## 4. AL マスター ボード 対応 DLL

### 4-1. 環境設定

ALマスター ボード 対応 DLLでは、リトライ回数、AL通信 ポーレートを内部に記憶しています。これらの情報を環境設定情報と称します。MPL-29の各種ライブラリ関数を実行することによるALシリーズ通信は、環境設定情報をもとに行われるため、ユーザアプリケーションは、次のいずれかの方法により、環境設定情報を設定しなければなりません。

この章では、ALマスター ボード 対応 DLLを、単にマスター ボード DLLと称します。

#### (1) 環境設定ツールによる設定

環境設定ツールは、画面上から手動操作により環境設定情報を設定するためのツールです。環境設定ツールを使用した場合、環境設定情報に変更があっても、ユーザアプリケーションの修正と再コンパイルが不要になります。環境設定ツールで設定した環境設定情報は、[環境設定ツール関数](#)でマスター ボード DLL内部に取り込まれます。この情報をもとに、マスター ボード の初期化が実行されるため、[環境設定ツール関数](#)は、ユーザアプリケーションの先頭で実行してください。

#### (2) ユーザアプリケーションによる直接設定

ユーザアプリケーションから[環境設定直接関数](#)を実行して、環境設定情報を指定します。[環境設定直接関数](#)が実行されると、指定された環境設定情報は、マスター ボード DLL内部に取り込まれます。この情報をもとに、マスター ボード の初期化が実行されるため、[環境設定直接関数](#)は、ユーザアプリケーションの先頭で実行してください。

### 4-2. 構造体と関数

#### ● 構造体一覧

構造体名	説明
<a href="#">RESULT 構造体</a>	関数を実行した結果を格納
<a href="#">環境設定ツール情報構造体</a>	環境設定情報を格納
<a href="#">スレーブ情報構造体</a>	全スレーブのスレーブタイプを格納

#### ● 関数一覧

関数名	機能
<a href="#">環境設定ツール関数</a>	環境設定ツールで設定した情報で環境設定
<a href="#">環境設定直接関数</a>	設定値を直接指定して環境設定
<a href="#">環境設定ツール情報読み出し関数</a>	環境設定ツールで設定された情報の読み出し
<a href="#">関数環境設定問い合わせ関数</a>	すでに環境設定が行われているかの問い合わせ
<a href="#">AL 通信エラー累計回数読み出し関数</a>	AL 通信上で発生したエラーの累計回数の読み出し
<a href="#">AL 通信エラー累計回数クリア関数</a>	AL 通信上で発生したエラーの累計回数のクリア
<a href="#">スレーブ情報読み出し関数</a>	全スレーブのスレーブタイプの読み出し
<a href="#">汎用 I/O PORT 読み出し関数</a>	マスター ボード の汎用 I/O PORT の状態を読み出し
<a href="#">汎用 I/O PORT書き込み関数</a>	マスター ボード の汎用 I/O PORT に書き込み

## RESULT 構造体

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 説明

マスターボードDLLの関数を実行した結果が格納されます。

## 書式

```
C 言語 typedef struct ALK_TAG_S_RESULT {
    WORD ALK_Result[4];
} ALK_S_RESULT;
```

```
VB Type ALK_S_RESULT
    ALK_Result(1 To 4) As Integer
End Type
```

```
VB.NET Structure ALK_S_RESULT
    <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public ALK_Result() As Short
    Public Sub Initialize()
        ReDim ALK_Result(4)
    End Sub
End Structure
```

```
Delphi ALK_S_RESULT = record
    ALK_Result: array[1..4] of WORD;
end;
```

## メンバ

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語の`ALK_Result[0]～ALK_Result[3]`は、Visual Basicでは`ALK_Result(1)～ALK_Result(4)`、Visual Basic.NETでは`ALK_Result(0)～ALK_Result(3)`、Delphiでは`ALK_Result[1]～ALK_Result[4]`に対応します。

`ALK_Result[0]` … 実行された関数を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行された関数	値	実行された関数
1	<a href="#">環境設定ツール関数</a>	150	<a href="#">汎用 I/O PORT 読み出し関数</a>
2	<a href="#">環境設定直接関数</a>	151	<a href="#">汎用 I/O PORT書き込み 関数</a>
100	<a href="#">環境設定ツール情報読み出し関数</a>		
101	<a href="#">スレーブ情報読み出し関数</a>		
102	<a href="#">AI通信エラー累計回数読み出し関数</a>		
103	<a href="#">AI通信エラー累計回数クリア関数</a>		

値は10進表記です。

`ALK_Result[1]` … 実行結果を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0	関数の実行が正常に終了しました
1	DLL内部でAPIエラーが発生しました
2	NULLポインタが指定されています
3	カーネルドライバがロードされていません。またはカーネルドライバでエラーが発生しました
4	指定したパラメータが設定範囲を超えていました
5	マスターボードにRESETが入力されました
8	環境設定されていません
19	マスターボードが検出できません
20	マスターボードから不正なデータを受信しました
21	マスターボードが4枚以上検出されました
22	指定されたボード番号に該当するボードがありません
28	ボード番号が重複しています
31	DLLが複数のプロセスから同時に使用されました

値は10進表記です。

*ALK\_Result[2]* … マスターボード、スレーブユニット上で発生したエラーを示します。  
このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0 (H'00)	エラーは発生しませんでした
1～127 (H'01～H'7F)	スレーブユニット固有のエラーです。各スレーブの取扱説明書をご覧ください
128 (H'80h)	初期化エラー（スレーブユニットが不正に電源OFFまたはRESETされました）
129 (H'81h)	シリアルエラー（スレーブユニットからの受信時にエラーが発生しました）
130 (H'82h)	タイムアウトエラー（スレーブユニットへの送信時にエラーが発生しました）

値は10進表記です。()内は、16進表記です。

*ALK\_Result[3]* … 将来の拡張用です。

## 環境設定ツール情報構造体

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 説明

環境設定情報が格納されます。

## 書式

```
C 言語 typedef struct ALK_TAG_S_ENVIRONMENT_INFO {
    WORD ALK_Ch1;
    WORD ALK_Ch2;
    WORD ALK_Ch3;
    WORD ALK_Retry;
    WORD ALK_RsBaudRate;
    WORD ALK_AlBaudRate;
} ALK_S_ENVIRONMENT_INFO;
```

```
VB Type ALK_S_ENVIRONMENT_INFO
    ALK_Ch1 As Integer
    ALK_Ch2 As Integer
    ALK_Ch3 As Integer
    ALK_Retry As Integer
    ALK_RsBaudRate As Integer
    ALK_AlBaudRate As Integer
End Type
```

```
VB.NET Structure ALK_S_ENVIRONMENT_INFO
    Dim ALK_Ch1 As Short
    Dim ALK_Ch2 As Short
    Dim ALK_Ch3 As Short
    Dim ALK_Retry As Short
    Dim ALK_RsBaudRate As Short
    Dim ALK_AlBaudRate As Short
End Structure
```

```
Delphi ALK_S_ENVIRONMENT_INFO = record
    ALK_Ch1: WORD;
    ALK_Ch2: WORD;
    ALK_Ch3: WORD;
    ALK_Retry: WORD;
    ALK_RsBaudRate: WORD;
    ALK_AlBaudRate: WORD;
end;
```

## メンバ

*ALK\_Ch1* … 1番目に認識されているマスターボードのボード番号が格納されます。  
0～9のいずれかになります。

*ALK\_Ch2* … 2番目に認識されているマスターボードのボード番号が格納されます。  
0～9のいずれかになります。認識されているボードがない場合、H'FFが格納されます。

*ALK\_Ch3* … 3番目に認識されているマスターボードのボード番号が格納されます。  
0～9のいずれかになります。認識されているボードがない場合、H'FFが格納されます。

*Retry* … 環境設定ツールで設定したリトライ回数が格納されます。0～3のいずれかになります。

*RsBaudRate* … 0が格納されます。

*AlBaudRate* … 環境設定ツールで設定したAL通信ボーレートが格納されます。  
このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値（識別子）	値（数値）	AL通信ボーレート
ALK_RATE_9765	0	9765bps
ALK_RATE_39062	1	39062bps
ALK_RATE_156250	2	156250bps
ALK_RATE_625000	3	625000bps

値（数値）は、10進表記です。

## スレーブ情報構造体

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 説明

全スレーブのスレーブタイプを格納します。

## 書式

C 言語    `typedef struct ALK_TAG_S_SLAVE_INFO {  
 WORD ALK_SlaveType[31];  
} ALK_S_SLAVE_INFO;`

VB    `Type ALK_S_SLAVE_INFO  
 ALK_SlaveType(1 To 31) As Integer  
End Type`

VB.NET    `Structure ALK_S_SLAVE_INFO  
<MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=31)> Public ALK_SlaveType() As Short  
Public Sub Initialize()  
 ReDim ALK_SlaveType(31)  
End Sub  
End Structure`

Delphi    `ALK_S_SLAVE_INFO = record  
 ALK_SlaveType : array[1..31] of WORD;  
end;`

## メンバ

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語の`ALK_SlaveType[0]～ALK_SlaveType[30]`は、Visual Basicでは`ALK_SlaveType(1)～ALK_SlaveType(31)`、Visual Basic.NETでは`ALK_SlaveType(0)～ALK_SlaveType(30)`、Delphiでは`ALK_SlaveType[1]～ALK_SlaveType[31]`に対応します。

`ALK_SlaveType[0]`    … スレーブアドレスH'01に接続されているスレーブのスレーブタイプが格納されます。

…

`ALK_SlaveType[30]`    … スレーブアドレスH'1Fに接続されているスレーブのスレーブタイプが格納されます。

スレーブが接続されていない場合、これらのメンバにはH'FFが格納されます。

スレーブが接続されている場合、これらのメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値（識別子）	値（数値）	スレーブタイプ
ALK_SLAVE_C770	H'00	C-770AL
ALK_SLAVE_CB08	H'10	CB-08
ALK_SLAVE_CDB770	H'20	CDB-5420-AL770
ALK_SLAVE_CAD770	H'21	CAD-5410-AL770
ALK_SLAVE_C771	H'01	C-771
ALK_SLAVE_C772	H'02	C-772, C-772A
ALK_SLAVE_CD773	H'22	CD-773/ADB5331A
ALK_SLAVE_CB34	H'11	CB-34

## 環境設定ツール関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

環境設定ツールで設定した情報で環境設定を行います。

## 書式

C 言語 BOOL ALK\_EnvironmentInfo\_Tool(ALK\_S\_RESULT FAR \*psResult);

VB Function ALK\_EnvironmentInfo\_Tool(*psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function ALK\_EnvironmentInfo\_Tool(ByRef *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function ALK\_EnvironmentInfo\_Tool(var *psResult*: ALK\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 環境設定直接関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

リトライ回数、AL通信ボーレートを直接指定して環境設定を行います。

## 書式

C 言語 BOOL ALK\_Environment\_Direct(WORD *Retry*, WORD *RsBaudRate*, WORD *AlBaudRate*, ALK\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function ALK\_Environment\_Direct(ByVal *Retry* As Integer, ByVal *RsBaudRate* As Integer, ByVal *AlBaudRate* As Integer, *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function ALK\_Environment\_Direct(ByVal *Retry* As Short, ByVal *RsBaudRate* As Short, ByVal *AlBaudRate* As Short, ByRef *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function ALK\_Environment\_Direct(*Retry*: WORD; *RsBaudRate*: WORD; *AlBaudRate*: WORD; var *psResult*: ALK\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*Retry* … リトライ回数を指定します。0~3のいずれかになります。  
*RsBaudRate* … 0を指定します。  
*AlBaudRate* … AL通信ボーレートを指定します。

引数 <i>AlBaudRate</i> の値	AL通信ボーレート
ALK_RATE_9765	9765bps
ALK_RATE_39062	39062bps
ALK_RATE_156250	156250bps
ALK_RATE_625000	625000bps

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 環境設定ツール情報読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

環境設定ツールで設定された情報を読み出します。

## 書式

**C 言語**    BOOL ALK\_EnvironmentInfo\_Read(ALK\_S\_ENVIRONMENT\_INFO FAR \*psEnvInfo, ALK\_S\_RESULT FAR \*psResult);

**VB**    Function ALK\_EnvironmentInfo\_Read(*psEnvInfo* As ALK\_S\_ENVIRONMENT\_INFO, *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET**    Function ALK\_EnvironmentInfo\_Read(ByRef *psEnvInfo* As ALK\_S\_ENVIRONMENT\_INFO, ByRef *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi**    function ALK\_EnvironmentInfo\_Read(var *psEnvInfo*: ALK\_S\_ENVIRONMENT\_INFO; var *psResult*: ALK\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*psEnvInfo*    … 環境設定ツールで設定された情報が格納される[環境設定ツール情報構造体](#)のポインタを指定します。

*psResult*    … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。

NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 関数環境設定問い合わせ関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

すでに環境設定が行われているかを問い合わせます。

## 書式

**C 言語**    BOOL ALK\_Environment\_Inquiry(VOID);

**VB**    Function ALK\_Environment\_Inquiry() As Boolean

**VB.NET**    Function ALK\_Environment\_Inquiry() As Boolean

**Delphi**    function ALK\_Environment\_Inquiry: Boolean;

## 引数

この関数に、引数はありません。

## 戻り値

すでに環境設定が行われている場合はTRUE(1)、環境設定が行われていない場合はFALSE(0)を返します。

## AL 通信エラー累計回数読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

AL通信上で発生したエラーの累計回数を読み出します。

## 書式

C 言語 BOOL ALK\_Err\_Count(WORD *IfNo*, WORD FAR \**pCount*, ALK\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function ALK\_Err\_Count( ByVal *IfNo* As Integer, *pCount* As Integer, *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function ALK\_Err\_Count( ByVal *IfNo* As Short, ByRef *pCount* As Short, ByRef *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function ALK\_Err\_Count(*IfNo*: WORD, var *pCount*: WORD, var *psResult*: ALK\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*IfNo* … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09	ボード番号 (0～9)
-------	-------------

*pCount* … エラーの累計回数が格納される変数のポインタを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AL 通信エラー累計回数クリア関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

AL通信エラー累計回数を0にします。

## 書式

C 言語 BOOL ALK\_Err\_Clear(WORD *IfNo*, ALK\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function ALK\_Err\_Clear( ByVal *IfNo* As Integer, *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function ALK\_Err\_Clear( ByVal *IfNo* As Short, ByRef *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function ALK\_Err\_Clear(*IfNo*: WORD, var *psResult*: ALK\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*IfNo* … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09	ボード番号 (0～9)
-------	-------------

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## スレーブ情報読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

スレーブアドレスH'01～H'1Fに接続されているスレーブのスレーブタイプを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL ALK\_SlaveInfo\_Read(WORD *IfNo*, ALK\_S\_SLAVE\_INFO FAR \**psSlvInfo*, ALK\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB    Function ALK\_SlaveInfo\_Read(ByVal *IfNo* As Integer, *psSlvInfo* As ALK\_S\_SLAVE\_INFO, *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET    Function ALK\_SlaveInfo\_Read(ByVal *IfNo* As Short, ByRef *psSlvInfo* As ALK\_S\_SLAVE\_INFO, ByRef *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi    function ALK\_SlaveInfo\_Read(*IfNo*: WORD; var *psSlvInfo*: ALK\_S\_SLAVE\_INFO; var *psResult*: ALK\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*IfNo*    … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット引数 <i>IfNo</i> の値
--------------------------------

CB-09	ボード番号（0～9）
-------	------------

*psSlvInfo*    … スレーブ情報が格納される[スレーブ情報構造体](#)のポインタを指定します。

*psResult*    … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT 読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

I/F番号を指定して、マスターボードの汎用I/O PORTの状態を読み出します。

## 書式

C 言語 BOOL ALK\_Inp(WORD *IfNo*, WORD FAR \**pData*, ALK\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function ALK\_Inp(ByVal *IfNo* As Integer, *pData* As Integer, *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function ALK\_Inp(ByVal *IfNo* As Short, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function ALK\_Inp(*IfNo*: WORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: ACIO\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*IfNo* … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09 ボード番号 (0～9)

*pData* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
変数の内容は、次のようにになります。

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{\text{IN}1}$	$\overline{\text{IN}0}$	0	0	$\overline{\text{OUT}1}$	$\overline{\text{OUT}0}$

HIGH レベルのときに 0、LOW レベルのときに 1 が読み出されます。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT 書き込み関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

## 機能

I/F番号を指定して、マスターボードの汎用I/O PORTにデータを書き込みます。

## 書式

C 言語 BOOL ALK\_Outp(WORD IfNo, WORD FAR \*pData, ALK\_S\_RESULT FAR \*psResult);

VB Function ALK\_Outp(ByVal IfNo As Integer, pData As Integer, psResult As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function ALK\_Outp(ByVal IfNo As Short, ByRef pData As Short, ByRef psResult As ALK\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function ALK\_Outp(IfNo: WORD; var pData: WORD; var psResult: ACIO\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

IfNo … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数IfNoの値

CB-09 ボード番号 (0～9)

pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。

変数の内容は、次のようにになります。

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>OUT1</u>	<u>OUT0</u>

HIGH レベルにするときに 0、LOW レベルにするときに 1 を書き込みます。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。

NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 5. AL MCC06 ユニット対応 DLL

R1

AL

MCC06ユニット対応DLLは、パルスジェネレータMCC06を搭載したスレーブユニット上の、MCC06、ステッピング脱調検出部、汎用I/O PORT、モータ制御用I/Oを制御するための各種関数を備えています。

この章では、AL MCC06ユニット対応MCC06 DLLを、単にMCC06 DLLと称します。

### 5-1. デバイスの制御

1軸分のMCC06とステッピング脱調検出部を組み合わせたものをデバイスと称します。  
デバイスを制御するための説明をします。

#### (1) デバイス上の PORT の説明

MCC06 DLLは、デバイス上のPORTを直接制御します。

スレーブ ユニット	デバイス上のPORT		
	スレーブ設定をするPORT	MCC06上のPORT	ステッピング脱調検出部のPORT
C-772	スレーブパラメータPORT	DRIVE COMMAND PORT DRIVE DATA1 PORT DRIVE DATA2 PORT DRIVE DATA3 PORT STATUS1 PORT STATUS2 PORT STATUS3 PORT STATUS4 PORT STATUS5 PORT COUNTER COMMAND PORT COUNTER DATA1 PORT COUNTER DATA2 PORT COUNTER DATA3 PORT	AXIS COMMAND PORT AXIS DATA1 PORT AXIS DATA2 PORT AXIS DATA3 PORT AXIS STATUS1 PORT
C-772A	スレーブパラメータPORT	DRIVE COMMAND PORT DRIVE DATA1 PORT DRIVE DATA2 PORT DRIVE DATA3 PORT STATUS1 PORT STATUS2 PORT STATUS3 PORT STATUS4 PORT STATUS5 PORT COUNTER COMMAND PORT COUNTER DATA1 PORT COUNTER DATA2 PORT COUNTER DATA3 PORT	なし

#### (2) デバイスのオープンとクローズ

デバイスを制御する前に、デバイスをオープンし、デバイスハンドルを取得します。以降、デバイスを制御する関数を実行する際に、このデバイスハンドルを指定します。

デバイスハンドルは、デバイスをクローズするまで有効です。ユーザアプリケーション終了時は、必ずデバイスをクローズしてください。クローズが行われていないと、以降正常に動作しません。

### 5-2. 汎用 I/O PORT の制御

スレーブユニット上の汎用I/O PORTを制御するための説明をします。

#### (1) 汎用 I/O PORT の説明

MCC06 DLLは、汎用I/O PORTを直接制御します。

スレーブユニット	汎用I/O PORT
C-772	あり
C-772A	あり

#### (2) 汎用 I/O PORT のオープンとクローズ

汎用I/O PORTを制御する前に、汎用I/O PORTをオープンし、汎用I/O PORTハンドルを取得します。以降、汎用I/O PORTを制御する関数を実行する際に、この汎用I/O PORTハンドルを指定します。

汎用I/O PORTハンドルは、汎用I/O PORTをクローズするまで有効です。ユーザアプリケーション終了時は、必ず汎用I/O PORTをクローズしてください。クローズが行われていないと、以降正常に動作しません。

### 5-3. モータ制御用 I/O の制御

R1

スレーブユニット上のモータ制御用I/Oを制御するための説明をします。

#### (1) モータ制御用 I/O の説明

MCC06 DLLは、モータ制御用I/Oを直接制御します。

スレーブユニット	モータ制御用I/O
C-772	制御I/O PORT
C-772A	制御I/O PORT

#### (2) 制御信号または制御 I/O PORT のオープンとクローズ

モータ制御用I/Oを制御する前に、制御信号または制御I/O

PORTをオープンし、制御信号ハンドルを取得します。以降、制御信号または制御I/O

PORTを制御する関数を実行する際に、この制御信号ハンドルを指定します。

制御信号ハンドルは、制御信号または制御I/O

PORTをクローズするまで有効です。ユーザアプリケーション終了時は、必ず制御信号または制御I/O

PORTをクローズしてください。クローズが行われていないと、以降正常に動作しません。

## 5-4. 構造体と関数

### ● 構造体一覧

構造体名	説明
<a href="#">RESULT 構造体</a>	関数を実行した結果を格納
<a href="#">データ構造体</a>	デバイスに一括でアクセスするためのデータを格納

### ● 関数一覧

関数名	機能
<a href="#">デバイスオープン関数</a>	デバイスのオープン
<a href="#">デバイスクローズ関数</a>	デバイスのクローズ
<a href="#">スレーブパラメータ PORT 書き込み関数</a>	スレーブパラメータ PORT に書き込み
<a href="#">スレーブパラメータ PORT 読み出し関数</a>	スレーブパラメータ PORT の読み出し
<a href="#">DRIVE COMMAND 一括書き込み関数</a>	DRIVE COMMAND, DATA1~3 PORT に一括書き込み
<a href="#">DRIVE DATA PORT 一括書き込み関数</a>	DRIVE DATA1~3 PORT に一括書き込み
<a href="#">DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数</a>	DRIVE COMMAND PORT に書き込み
<a href="#">DRIVE DATA1 PORT 書き込み関数</a>	DRIVE DATA1 PORT に書き込み
<a href="#">DRIVE DATA2 PORT 書き込み関数</a>	DRIVE DATA2 PORT に書き込み
<a href="#">DRIVE DATA3 PORT 書き込み関数</a>	DRIVE DATA3 PORT に書き込み
<a href="#">STATUS1 PORT 読み出し関数</a>	STATUS1 PORT の読み出し
<a href="#">STATUS2 PORT 読み出し関数</a>	STATUS2 PORT の読み出し
<a href="#">STATUS3 PORT 読み出し関数</a>	STATUS3 PORT の読み出し
<a href="#">STATUS4 PORT 読み出し関数</a>	STATUS4 PORT の読み出し
<a href="#">STATUS5 PORT 読み出し関数</a>	STATUS5 PORT の読み出し
<a href="#">DRIVE DATA PORT 一括読み出し関数</a>	DRIVE DATA1~3 PORT の一括読み出し
<a href="#">DRIVE DATA1 PORT 読み出し関数</a>	DRIVE DATA1 PORT の読み出し
<a href="#">DRIVE DATA2 PORT 読み出し関数</a>	DRIVE DATA2 PORT の読み出し
<a href="#">DRIVE DATA3 PORT 読み出し関数</a>	DRIVE DATA3 PORT の読み出し
<a href="#">READY WAIT 関数</a>	パルスジェネレータが READY になるまで待機
<a href="#">READY WAIT 状態読み出し関数</a>	<a href="#">READY WAIT 関数</a> の状態の読み出し
<a href="#">READY WAIT 中止関数</a>	<a href="#">READY WAIT 関数</a> の READY 待ちを中止
<a href="#">COUNTER COMMAND 一括書き込み関数</a>	COUNTER COMMAND, DATA1~3 PORT に一括書き込み
<a href="#">COUNTER COMMAND PORT 書き込み関数</a>	COUNTER COMMAND PORT に書き込み
<a href="#">COUNTER DATA1 PORT 書き込み関数</a>	COUNTER DATA1 PORT に書き込み
<a href="#">COUNTER DATA2 PORT 書き込み関数</a>	COUNTER DATA2 PORT に書き込み
<a href="#">COUNTER DATA3 PORT 書き込み関数</a>	COUNTER DATA3 PORT に書き込み
<a href="#">AXIS COMMAND 一括書き込み関数</a>	AXIS COMMAND, DATA1~2 PORT に一括書き込み
<a href="#">AXIS COMMAND PORT 書き込み関数</a>	AXIS COMMAND PORT に書き込み
<a href="#">AXIS DATA1 PORT 書き込み関数</a>	AXIS DATA1 PORT に書き込み
<a href="#">AXIS DATA2 PORT 書き込み関数</a>	AXIS DATA2 PORT に書き込み
<a href="#">AXIS STATUS1 PORT 読み出し関数</a>	AXIS STATUS1 PORT の読み出し
<a href="#">AXIS DATA PORT 一括読み出し関数</a>	AXIS DATA1~3 PORT の一括読み出し
<a href="#">AXIS DATA1 PORT 読み出し関数</a>	AXIS DATA1 PORT の読み出し
<a href="#">AXIS DATA2 PORT 読み出し関数</a>	AXIS DATA2 PORT の読み出し
<a href="#">AXIS DATA3 PORT 読み出し関数</a>	AXIS DATA3 PORT の読み出し
<a href="#">汎用 I/O PORT オープン関数</a>	汎用 I/O PORT のオープン
<a href="#">汎用 I/O PORT クローズ関数</a>	汎用 I/O PORT のクローズ
<a href="#">汎用 I/O PORT 一括読み出し関数</a>	汎用 I/O PORT の状態を一括読み出し
<a href="#">汎用 I/O PORT 指定信号読み出し関数</a>	汎用 I/O PORT の指定信号の状態の読み出し
<a href="#">汎用 I/O PORT 一括書き込み関数</a>	汎用 I/O PORT に一括書き込み
<a href="#">汎用 I/O PORT 指定信号 LOW レベル書き込み関数</a>	汎用 I/O PORT の指定信号に LOW レベルを書き込み
<a href="#">汎用 I/O PORT 指定信号 HIGH レベル書き込み関数</a>	汎用 I/O PORT の指定信号に HIGH レベルを書き込み
<a href="#">制御信号オープン関数</a>	制御信号のオープン
<a href="#">制御信号クローズ関数</a>	制御信号のクローズ
<a href="#">制御信号読み出し関数</a>	制御信号の状態を読み出し
<a href="#">制御信号指定ビット読み出し関数</a>	制御信号の指定ビットの状態を読み出し
<a href="#">制御信号書き込み関数</a>	制御信号に書き込み
<a href="#">制御信号指定ビット ON 書き込み関数</a>	制御信号の指定ビットに ON を書き込み
<a href="#">制御信号指定ビット OFF 書き込み関数</a>	制御信号の指定ビットに OFF を書き込み

次のページへ続く

前のページからの続き

<a href="#">データセット1関数</a>	32ビットデータを <a href="#">データ構造体</a> に格納
<a href="#">データセット2関数</a>	2つの24ビットデータを <a href="#">データ構造体</a> に格納
<a href="#">データセット3関数</a>	32ビットデータを2つの <a href="#">データ構造体</a> に格納
<a href="#">データゲット関数</a>	<a href="#">データ構造体</a> のデータを32ビットデータに変換

## RESULT 構造体

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 説明

MCC06 DLLの関数を実行した結果が格納されます。

## 書式

C 言語    `typedef struct AC06_TAG_S_RESULT {  
 WORD AC06_Result[4];  
} AC06_S_RESULT;`

VB    `Type AC06_S_RESULT  
 AC06_Result(1 To 4) As Interger  
End Type`

VB.NET    `Structure AC06_S_RESULT  
<MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public AC06_Result() As Short  
Public Sub Initialize()  
 ReDim AC06_Result(4)  
End Sub  
End Structure`

Delphi    `AC06_S_RESULT = record  
 AC06_Result: array[1..4] of WORD;  
end;`

## メンバ

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語の`AC06_Result[0]～AC06_Result[3]`は、Visual Basicでは`AC06_Result(1)～AC06_Result(4)`、Visual Basic.NETでは`AC06_Result(0)～AC06_Result(3)`、Delphiでは`AC06_Result[1]～AC06_Result[4]`に対応します。

`AC06_Result[0]` … 実行された関数を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行された関数	値	実行された関数
10	<a href="#">デバイスオープン関数</a>	70	<a href="#">制御信号オープン関数</a>
11	<a href="#">デバイスクローズ関数</a>	71	<a href="#">制御信号クローズ関数</a>
20	<a href="#">DRIVE COMMAND PORT書き込み関数</a>	72	<a href="#">制御信号読み出し関数</a>
21	<a href="#">DRIVE DATA1 PORT書き込み関数</a>	73	<a href="#">制御信号書き込み関数</a>
22	<a href="#">DRIVE DATA2 PORT書き込み関数</a>	74	<a href="#">制御信号指定ビット読み出し関数</a>
23	<a href="#">DRIVE DATA3 PORT書き込み関数</a>	75	<a href="#">制御信号指定ビットON書き込み関数</a>
30	<a href="#">COUNTER COMMAND PORT書き込み関数</a>	76	<a href="#">制御信号指定ビットOFF書き込み関数</a>
31	<a href="#">COUNTER DATA1 PORT書き込み関数</a>	80	<a href="#">READY_WAIT関数</a>
32	<a href="#">COUNTER DATA2 PORT書き込み関数</a>	81	<a href="#">READY_WAIT状態読み出し関数</a>
33	<a href="#">COUNTER DATA3 PORT書き込み関数</a>	82	<a href="#">READY_WAIT中止関数</a>
41	<a href="#">STATUS1 PORT読み出し関数</a>	90	<a href="#">DRIVE COMMAND一括書き込み関数</a>
42	<a href="#">STATUS2 PORT読み出し関数</a>	91	<a href="#">DRIVE DATA PORT一括読み出し関数</a>
43	<a href="#">STATUS3 PORT読み出し関数</a>	92	<a href="#">COUNTER COMMAND一括書き込み関数</a>
44	<a href="#">STATUS4 PORT読み出し関数</a>	93	<a href="#">DRIVE DATA PORT一括書き込み関数</a>
45	<a href="#">STATUS5 PORT読み出し関数</a>	110	<a href="#">スレーブパラメータPORT書き込み関数</a>
51	<a href="#">DRIVE DATA1 PORT読み出し関数</a>	111	<a href="#">スレーブパラメータPORT読み出し関数</a>
52	<a href="#">DRIVE DATA2 PORT読み出し関数</a>	120	<a href="#">AXIS COMMAND一括書き込み関数</a>
53	<a href="#">DRIVE DATA3 PORT読み出し関数</a>	121	<a href="#">AXIS COMMAND PORT書き込み関数</a>
60	<a href="#">汎用I/O PORTオープン関数</a>	122	<a href="#">AXIS DATA1 PORT書き込み関数</a>
61	<a href="#">汎用I/O PORTクローズ関数</a>	123	<a href="#">AXIS DATA2 PORT書き込み関数</a>
62	<a href="#">汎用I/O PORT一括読み出し関数</a>	124	<a href="#">AXIS DATA PORT一括読み出し関数</a>
63	<a href="#">汎用I/O PORT指定信号読み出し関数</a>	125	<a href="#">AXIS DATA1 PORT読み出し関数</a>
64	<a href="#">汎用I/O PORT一括書き込み関数</a>	126	<a href="#">AXIS DATA2 PORT読み出し関数</a>
67	<a href="#">汎用I/O PORT指定信号LOWレベル書き込み関数</a>	127	<a href="#">AXIS DATA3 PORT読み出し関数</a>
68	<a href="#">汎用I/O PORT指定信号HIGHレベル書き込み関数</a>	128	<a href="#">AXIS STATUS1 PORT読み出し関数</a>

値は10進表記です。

*AC06\_Result[1]* … 実行結果を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0	関数の実行が正常に終了しました
1	DLL内部でAPIエラーが発生しました
2	NULLポインタが指定されています
3	カーネルドライバがロードされていません。またはカーネルドライバでエラーが発生しました
4	指定したパラメータが設定範囲を超えてています
5	マスターボードにRESETが入力されました
6	ハンドルの値が範囲外です
8	環境設定されていません
9	指定されたアドレスにスレーブが接続されていません
10	指定したスレーブタイプと実際に接続されているスレーブのタイプが異なります
12	指定されたデバイス、汎用I/O PORT、制御信号（制御I/O PORT）は、オープンされていません
13	指定されたデバイス、汎用I/O PORT、制御信号（制御I/O PORT）は、すでにオープンされています
14	<a href="#">READY_WAIT関数</a> がTIME OVERで終了しています
15	WM_QUITメッセージを受信しました
16	READY_WAIT中に <a href="#">READY_WAIT中止関数</a> が実行されました
17	同一デバイスの <a href="#">READY_WAIT関数</a> が複数同時に実行されました
18	デバイス又は、I/O PORT数が最大値を越えています
20	マスターボードから不正なデータを受信しました
21	マスターボードが4枚以上検出されました
22	指定されたボード番号に該当するボードがありません
28	ボード番号が重複しています
29	現在のスレッドからは、操作出来ません
30	マスターボードDLLが見つかりません

値は10進表記です。

*AC06\_Result[2]* … マスターボード、スレーブユニット上で発生したエラーを示します。

このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0 (H'00)	エラーは発生しませんでした
1～127 (H'01～H'7F)	スレーブユニット固有のエラーです。各スレーブの取扱説明書をご覧ください
128 (H'80h)	初期化エラー（スレーブユニットが不正に電源OFFまたはRESETされました）
129 (H'81h)	シリアルエラー（スレーブユニットからの受信時にエラーが発生しました）
130 (H'82h)	タイムアウトエラー（スレーブユニットへの送信時にエラーが発生しました）

値は10進表記です。（）内は、16進表記です。

*AC06\_Result[3]* … 将来の拡張用です。

**データ構造体**

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

**説明**

データを一括で読み書きするときに使用します。

**● データを一括で読み書きするとき**

- ・ DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTのデータを一括で書き込むとき
- ・ DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTのデータを一括で読み出すとき
- ・ COUNTER DATA1 PORT、COUNTER DATA2 PORT、COUNTER DATA3 PORTのデータを一括で書き込むとき
- ・ AXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORTのデータを一括で書き込むとき
- ・ AXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORT、AXIS DATA3 PORTのデータを一括で読み出すとき

**書式**

C 言語    `typedef struct AC06_TAG_S_DATA {  
 WORD AC06_Data[4];  
} AC06_S_DATA;`

VB    `Type AC06_S_DATA  
 AC06_Data(1 To 4) As Integer  
End Type`

VB.NET    `Structure AC06_S_DATA  
 <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public AC06_Data() As Short  
 Public Sub Initialize()  
 ReDim AC06_Data(4)  
 End Sub  
End Structure`

Delphi    `AC06_S_DATA = record  
 AC06_Data: array[1..4] of WORD;  
end;`

**メンバ**

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語の`AC06_Data[0]～AC06_Data[3]`は、Visual Basicでは`AC06_Data(1)～AC06_Data(4)`、Visual Basic.NETでは`AC06_Data(0)～AC06_Data(3)`、Delphiでは`AC06_Data[1]～AC06_Data[4]`に対応します。

`AC06_Data[0]… DRIVE DATA1 PORT、COUNTER DATA1 PORT、AXIS DATA1  
PORTのいずれかの内容を格納します。`

`AC06_Data[1]… DRIVE DATA2 PORT、COUNTER DATA2 PORT、AXIS DATA2  
PORTのいずれかの内容を格納します。`

`AC06_Data[2]… DRIVE DATA3 PORT、COUNTER DATA3 PORT、AXIS DATA3  
PORTのいずれかの内容を格納します。`

`AC06_Data[3]… 将来の拡張用です。`

## デバイスオープン関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

I/F番号、スレーブアドレス、軸、スレーブタイプを指定して、デバイスをオープンし、引数`phDev`で示される変数にデバイスハンドルを格納します。

## 書式

C 言語 `BOOL AC06_BOpen(WORD IfNo, WORD SlaveAddr, WORD Axis, WORD SlaveType, DWORD FAR *phDev, AC06_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function AC06_BOpen(ByVal IfNo As Integer, ByVal SlaveAddr As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal SlaveType As Integer, phDev As Long, psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function AC06_BOpen(ByVal IfNo As Short, ByVal SlaveAddr As Short, ByVal Axis As Short, ByVal SlaveType As Short, ByRef phDev As Integer, ByRef psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function AC06_BOpen(IfNo: WORD; SlaveAddr: WORD; Axis: WORD; SlaveType: WORD; var phDev: DWORD; var psResult: AC06_S_RESULT): Boolean;`

## 引数

*IfNo* … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09	ボード番号 (0～9)
CB-23/USB	AC06_USB

*SlaveAddr* … スレーブアドレスを指定します。H'01～H'1Fのいずれかになります。

*Axis* … 軸を指定します。

引数 <i>Axis</i> の値	軸
AC06_X	X軸
AC06_Y	Y軸

*SlaveType* … スレーブタイプを指定します。

値	スレーブタイプ
AC06_SLAVE_C772	C-772, C-772A

*phDev* … デバイスハンドルが格納される変数のポインタを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## デバイスクローズ関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスをクローズします。

## 書式

C 言語 BOOL AC06\_BClose (DWORD *hDev*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BClose (ByVal *hDev* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BClose (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BClose (*hDev*: DWORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## スレーブパラメータ PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのスレーブパラメータPORTにデータを書き込みます。

## 書式

C 言語 BOOL AC06\_BWSlavePara (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BWSlavePara (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BWSlavePara (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BWSlavePara (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。  
書き込むデータが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## スレーブパラメータ PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのスレーブパラメータPORTを読み出します。

## 書式

```
C 言語 BOOL AC06_BRSslavePara(DWORD hDev, WORD FAR *pData, AC06_S_RESULT FAR *psResult);
VB Function AC06_BRSslavePara( ByVal hDev As Long, pData As Integer, psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean
VB.NET Function AC06_BRSslavePara( ByVal hDev As Integer, ByRef pData As Short, ByRef psResult As
AC06_S_RESULT) As Boolean
Delphi function AC06_BRSslavePara( hDev: DWORD; var pData: WORD; var psResult: AC06_S_RESULT): Boolean;
```

## 引数

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>pData</i>	… 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。 読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果が格納される <a href="#">RESULT構造体</a> のポインタを指定します。 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE COMMAND 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE COMMAND PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTにコマンドコード、データを一括書き込みします。

## 書式

```
C 言語 BOOL AC06_IWDrive(DWORD hDev, WORD Cmd, AC06_S_DATA FAR *psData, AC06_S_RESULT FAR
*psResult);
VB Function AC06_IWDrive( ByVal hDev As Long, ByVal Cmd As Integer, psData As AC06_S_DATA, psResult As
AC06_S_RESULT) As Boolean
VB.NET Function AC06_IWDrive( ByVal hDev As Integer, ByVal Cmd As Short, ByRef psData As AC06_S_DATA, ByRef
psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean
Delphi function AC06_IWDrive( hDev: DWORD; Cmd: WORD; var psData: AC06_S_DATA; var psResult:
AC06_S_RESULT): Boolean;
```

## 引数

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>Cmd</i>	… 書き込むコマンドコードを指定します。
<i>psData</i>	… 書き込むデータが格納されている <a href="#">データ構造体</a> のポインタを指定します。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果が格納される <a href="#">RESULT構造体</a> のポインタを指定します。 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA PORT 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTにデータを一括書き込みします。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_IWData (DWORD *hDev*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_IWData (ByVal *hDev* As Long, *psData* As AC06\_S\_DATA, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET   Function AC06\_IWData (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi   function AC06\_IWData (*hDev*: DWORD; var *psData*: AC06\_S\_DATA; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*psData*       … 書き込むデータが格納されている[データ構造体](#)のポインタを指定します。  
*psResult*      … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE COMMAND PORTにコマンドコードを書き込みます。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BWDriveCommand (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pCmd*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BWDriveCommand (ByVal *hDev* As Long, *pCmd* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET   Function AC06\_BWDriveCommand (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pCmd* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi   function AC06\_BWDriveCommand (*hDev*: DWORD; var *pCmd*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pCmd*        … 書き込むコマンドコードが格納されている変数のポインタを指定します。  
*psResult*      … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA1 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BWDriveData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_BWDriveData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_BWDriveData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_BWDriveData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA2 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA2 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BWDriveData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_BWDriveData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_BWDriveData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_BWDriveData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA3 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA3 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BWDriveData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_BWDriveData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_BWDriveData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_BWDriveData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT) : Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## STATUS1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのSTATUS1 PORTを読み出します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BRStatus1 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pStatus*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_BRStatus1 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_BRStatus1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_BRStatus1 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT) : Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pStatus* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## STATUS2 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのSTATUS2 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRStatus2 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pStatus*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRStatus2 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET   Function AC06\_BRStatus2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi   function AC06\_BRStatus2 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT) : Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pStatus*      … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult*     … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                  NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## STATUS3 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのSTATUS3 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRStatus3 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pStatus*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRStatus3 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET   Function AC06\_BRStatus3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi   function AC06\_BRStatus3 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT) : Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pStatus*      … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult*     … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                  NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## STATUS4 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのSTATUS4 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRStatus4 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pStatus*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRStatus4 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BRStatus4 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi    function AC06\_BRStatus4 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT) : Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pStatus*      … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult*     … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                  NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## STATUS5 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのSTATUS5 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRStatus5 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pStatus*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRStatus5 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BRStatus5 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi    function AC06\_BRStatus5 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT) : Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pStatus*      … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult*     … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                  NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA PORT 一括読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTを一括読み出します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_IRDrive(DWORD *hDev*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_IRDrive( ByVal *hDev* As Long, *psData* As AC06\_S\_DATA, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_IRDrive( ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_IRDrive(*hDev*: DWORD; var *psData*: AC06\_S\_DATA; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*psData* … 読み出したデータが格納される[データ構造体](#)のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORTを読み出します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BRDriveData1(DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_BRDriveData1( ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_BRDriveData1( ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_BRDriveData1(*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA2 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA2 PORTを読み出します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BRDriveData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BRDriveData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BRDriveData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BRDriveData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## DRIVE DATA3 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA3 PORTを読み出します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BRDriveData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BRDriveData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BRDriveData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BRDriveData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## READY WAIT 関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスがREADY (STATUS1 PORTのBUSY BIT = 0) になるまで待機します。最大待ち時間を越えるとエラー終了します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BWaitDriveCommand (DWORD *hDev*, WORD *WaitTime*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BWaitDriveCommand (ByVal *hDev* As Long, ByVal *WaitTime* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BWaitDriveCommand (ByVal *hDev* As Integer, ByVal *WaitTime* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BWaitDriveCommand (*hDev*: DWORD; *WaitTime*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*WaitTime* … 最大待ち時間を1ms単位で設定します。0を指定するとREADYになるまで無限に待機します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## READY WAIT 状態読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスの[READY WAIT関数](#)の状態を返します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BIsWait (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pWaitSts*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BIsWait (ByVal *hDev* As Long, *pWaitSts* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BIsWait (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pWaitSts* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BIsWait (*hDev*: DWORD; var *pWaitSts*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pWaitSts* … [READY WAIT関数](#)の状態が格納される変数のポインタを指定します。

格納される値	<a href="#">READY WAIT関数</a> の状態
0	READYになるまで待機していない状態
1	READYになるまで待機している状態

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## READY WAIT 中止関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスの[READY WAIT関数](#)のREADY待ちを中止します。

## 書式

C言語 BOOL AC06\_BBreakWait (DWORD *hDev*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BBreakWait (ByVal *hDev* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BBreakWait (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BBreakWait (*hDev*: DWORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## COUNTER COMMAND 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのCOUNTER COMMAND PORT、COUNTER DATA1 PORT、COUNTER DATA2 PORT、COUNTER DATA3 PORTにコマンドコード、データを一括書き込みします。

## 書式

C言語 BOOL AC06\_IWCounter (DWORD *hDev*, WORD *Cmd*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_IWCounter (ByVal *hDev* As Long, ByVal *Cmd* As Integer, *psData* As AC06\_S\_DATA, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_IWCounter (ByVal *hDev* As Integer, ByVal *Cmd* As Short, ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_IWCounter (*hDev*: DWORD; *Cmd*: WORD; var *psData*: AC06\_S\_DATA; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*Cmd* … 書き込むコマンドコードを指定します。

*psData* … 書き込むデータが格納されている[データ構造体](#)のポインタを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## COUNTER COMMAND PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのCOUNTER COMMAND PORTにコマンドを書き込みます。

## 書式

C 言語 BOOL AC06\_BWCounterCommand (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pCmd*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BWCounterCommand (ByVal *hDev* As Long, *pCmd* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BWCounterCommand (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pCmd* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BWCounterCommand (*hDev*: DWORD; var *pCmd*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*pCmd* … 書き込むコマンドコードが格納されている変数のポインタを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## COUNTER DATA1 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのCOUNTER DATA1 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

C 言語 BOOL AC06\_BWCounterData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BWCounterData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BWCounterData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BWCounterData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## COUNTER DATA2 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのCOUNTER DATA2 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BWCounterData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BWCounterData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BWCounterData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BWCounterData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## COUNTER DATA3 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定されたデバイスのCOUNTER DATA3 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BWCounterData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BWCounterData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BWCounterData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BWCounterData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。  
*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS COMMAND 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS COMMAND PORT、AXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORTにコマンドコード、データを一括書き込みします。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_IWAxis (DWORD *hDev*, WORD *Cmd*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_IWAxis (ByVal *hDev* As Long, ByVal *Cmd* As Integer, *psData* As AC06\_S\_DATA, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_IWAxis (ByVal *hDev* As Integer, ByVal *Cmd* As Short, ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_IWAxis (*hDev*: DWORD; *Cmd*: WORD; var *psData*: AC06\_S\_DATA; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>Cmd</i>	… 書き込むコマンドコードを指定します。下位8ビットが有効です。
<i>psData</i>	… 書き込むデータが格納されている <a href="#">データ構造体</a> のポインタを指定します。 <a href="#">データ構造体</a> の各メンバは、下位8ビットが有効です。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果が格納される <a href="#">RESULT構造体</a> のポインタを指定します。 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS COMMAND PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS COMMAND PORTにコマンドコードを書き込みます。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BWAxisCommand (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pCmd*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BWAxisCommand (ByVal *hDev* As Long, *pCmd* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BWAxisCommand (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pCmd* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BWAxisCommand (*hDev*: DWORD; var *pCmd*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>pCmd</i>	… 書き込むコマンドコードが格納されている変数のポインタを指定します。 書き込むコマンドコードが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果が格納される <a href="#">RESULT構造体</a> のポインタを指定します。 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS DATA1 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS DATA1 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

C 言語 BOOL AC06\_BWAxisData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BWAxisData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BWAxisData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BWAxisData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。

書き込むデータが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。

NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS DATA2 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS DATA2 PORTにデータを書き込みます。

## 書式

C 言語 BOOL AC06\_BWAxisData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BWAxisData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BWAxisData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BWAxisData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev* … デバイスハンドルを指定します。

*pData* … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。

書き込むデータが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。

NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS STATUS1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS STATUS1 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRAxisStatus1 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pStatus*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRAxisStatus1 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BRAxisStatus1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi     function AC06\_BRAxisStatus1 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pStatus*      … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
                 読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。  
*psResult*     … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS DATA PORT 一括読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORT、AXIS DATA3 PORTを一括読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_IRAxis (DWORD *hDev*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_IRAxis (ByVal *hDev* As Long, *psData* As AC06\_S\_DATA, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_IRAxis (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi     function AC06\_IRAxis (*hDev*: DWORD; var *psData*: AC06\_S\_DATA; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*psData*      … 読み出したデータが格納される[データ構造体](#)のポインタを指定します。  
                 [データ構造体](#)の各メンバは、下位8ビットが有効です。上位8ビットには0が格納されます。  
*psResult*     … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS DATA1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS DATA1 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRAxisData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRAxisData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BRAxisData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi     function AC06\_BRAxisData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pData*        … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
                 読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。  
*psResult*      … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS DATA2 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS DATA2 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRAxisData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRAxisData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BRAxisData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi     function AC06\_BRAxisData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pData*        … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
                 読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。  
*psResult*      … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## AXIS DATA3 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

## 機能

指定されたデバイスのAXIS DATA3 PORTを読み出します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BRAxisData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BRAxisData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BRAxisData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi     function AC06\_BRAxisData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hDev*        … デバイスハンドルを指定します。  
*pData*        … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
                読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。  
*psResult*      … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT オープン関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

I/F番号、スレーブアドレス、スレーブタイプを指定して、汎用I/O PORTをオープンし、引数`phPort`で示される変数に汎用I/O PORTハンドルを格納します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BPortOpen(WORD *IfNo*, WORD *SlaveAddr*, WORD *SlaveType*, DWORD FAR \**phPort*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB    Function AC06\_BPortOpen(ByVal *IfNo* As Integer, ByVal *SlaveAddr* As Integer, ByVal *SlaveType* As Integer, *phPort* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET    Function AC06\_BPortOpen(ByVal *IfNo* As Short, ByVal *SlaveAddr* As Short, ByVal *SlaveType* As Short, ByRef *phPort* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi    function AC06\_BPortOpen(*IfNo*: WORD; *SlaveAddr*: WORD; *SlaveType*: WORD; var *phPort*: DWORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*IfNo*    … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09	ボード番号 (0～9)
CB-23/USB	AC06_USB

*SlaveAddr*    … スレーブアドレスを指定します。H'01～H'1Fのいずれかになります。

*SlaveType*    … スレーブタイプを指定します。

引数*SlaveType*の値      スレーブタイプ

AC06_SLAVE_C772	C-772, C-772A
-----------------	---------------

*phPort*    … 汎用I/O PORTハンドルが格納される変数のポインタを指定します。

*psResult*    … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT クローズ関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定された汎用I/O PORTをクローズします。

## 書式

C 言語 `BOOL AC06_BPortClose(DWORD hPort, AC06_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function AC06_BPortClose(ByVal hPort As Long, psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function AC06_BPortClose(ByVal hPort As Integer, ByRef psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function AC06_BPortClose(hPort: DWORD; var psResult: AC06_S_RESULT): Boolean;`

## 引数

*hPort* … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT 一括読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

汎用I/O PORTの状態を一括読み出します。

## 書式

C 言語 `BOOL AC06_BPortIn(DWORD hPort, DWORD FAR *pData, AC06_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function AC06_BPortIn(ByVal hPort As Long, pData As Long, psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function AC06_BPortIn(ByVal hPort As Integer, ByRef pData As Integer, ByRef psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function AC06_BPortIn(hPort: DWORD; var pData: DWORD; var psResult: AC06_S_RESULT): Boolean;`

## 引数

*hPort* … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。

*pData* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
変数の内容は、次のようにになります。

## ● C-772, C-772A の汎用 I/O PORT を読み出す場合

$2^{31}$	$2^{30}$	$2^{29}$	$2^{28}$	$2^{27}$	$2^{26}$	$2^{25}$	$2^{24}$	$2^{23}$	$2^{22}$	$2^{21}$	$2^{20}$	$2^{19}$	$2^{18}$	$2^{17}$	$2^{16}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
IN17	IN16	IN15	IN14	IN13	IN12	IN11	IN10	OUT17	OUT16	OUT15	OUT14	OUT13	OUT12	OUT11	OUT10

HIGH レベルのときに 0、LOW レベルのときに 1 が読み出されます。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT 指定信号読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

汎用I/O PORTの指定信号の状態を読み出します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BSigin(DWORD *hPort*, WORD *SigNo*, WORD FAR \**pStatus*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);**VB** Function AC06\_BSigin(ByVal *hPort* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean**VB.NET** Function AC06\_BSigin(ByVal *hPort* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean**Delphi** function AC06\_BSigin(*hPort*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hPort* … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。*SigNo* … 入力信号を指定します。

## ● C-772, C-772Aの汎用I/O PORTを読み出す場合

引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号	引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号
AC06_C772_IN10	IN10	AC06_C772_OUT10	OUT10
AC06_C772_IN11	IN11	AC06_C772_OUT11	OUT11
AC06_C772_IN12	IN12	AC06_C772_OUT12	OUT12
AC06_C772_IN13	IN13	AC06_C772_OUT13	OUT13
AC06_C772_IN14	IN14	AC06_C772_OUT14	OUT14
AC06_C772_IN15	IN15	AC06_C772_OUT15	OUT15
AC06_C772_IN16	IN16	AC06_C772_OUT16	OUT16
AC06_C772_IN17	IN17	AC06_C772_OUT17	OUT17

*pStatus* … 指定信号の状態が格納される変数のポインタを指定します。

格納される値	指定信号の状態
AC06_LOW	LOWレベル
AC06_HIGH	HIGHレベル

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

汎用I/O PORTにデータを一括書き込みします。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BPortOut (DWORD *hPort*, DWORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BPortOut (ByVal *hPort* As Long, *pData* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BPortOut (ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT)  
                As Boolean  
Delphi     function AC06\_BPortOut (*hPort*: DWORD; var *pData*: DWORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hPort*        … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。  
*pData*        … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。  
                  変数の内容は、次のようにになります。

## ● C-772, C-772A の汎用 I/O PORT に書き込む場合

$2^{31}$	$2^{30}$	$2^{29}$	$2^{28}$	$2^{27}$	$2^{26}$	$2^{25}$	$2^{24}$	$2^{23}$	$2^{22}$	$2^{21}$	$2^{20}$	$2^{19}$	$2^{18}$	$2^{17}$	$2^{16}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
0	0	0	0	0	0	0	0	OUT17	OUT16	OUT15	OUT14	OUT13	OUT12	OUT11	OUT10

HIGH レベルにするときに 0、LOW レベルにするときに 1 を書き込みます。

*psResult*      … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                  NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT 指定信号 LOW レベル書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

汎用I/O PORTの指定信号をLOWレベルにします。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BSigLowOut(DWORD *hPort*, WORD *SigNo*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BSigLowOut(ByVal *hPort* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BSigLowOut(ByVal *hPort* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BSigLowOut(*hPort*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT) : Boolean;

## 引数

*hPort* … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。

*SigNo* … 出力信号を指定します。

- C-772, C-772Aの汎用I/O PORTに書き込む場合

引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号	引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号
AC06_C772_OUT10	OUT10	AC06_C772_OUT14	OUT14
AC06_C772_OUT11	OUT11	AC06_C772_OUT15	OUT15
AC06_C772_OUT12	OUT12	AC06_C772_OUT16	OUT16
AC06_C772_OUT13	OUT13	AC06_C772_OUT17	OUT17

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 汎用 I/O PORT 指定信号 HIGH レベル書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

汎用I/O PORTの指定信号をHIGHレベルにします。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BSighHighOut(DWORD *hPort*, WORD *SigNo*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB** Function AC06\_BSighHighOut( ByVal *hPort* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET** Function AC06\_BSighHighOut( ByVal *hPort* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi** function AC06\_BSighHighOut(*hPort*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hPort* … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。

*SigNo* … 出力信号を指定します。

- C-772, C-772Aの汎用I/O PORTに書き込む場合

引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号	引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号
AC06_C772_OUT10	OUT10	AC06_C772_OUT14	OUT14
AC06_C772_OUT11	OUT11	AC06_C772_OUT15	OUT15
AC06_C772_OUT12	OUT12	AC06_C772_OUT16	OUT16
AC06_C772_OUT13	OUT13	AC06_C772_OUT17	OUT17

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 制御信号オープン関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

I/F番号、スレーブアドレス、スレーブタイプを指定して、制御信号または制御I/O PORTをオープンし、引数`phSignal`で示される変数に制御信号ハンドルを格納します。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BSignalOpen(WORD *IfNo*, WORD *SlaveAddr*, WORD *SlaveType*, DWORD FAR \**phSignal*,  
                  AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB    Function AC06\_BSignalOpen(ByVal *IfNo* As Integer, ByVal *SlaveAddr* As Integer, ByVal *SlaveType* As Integer,  
                  *phSignal* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET    Function AC06\_BSignalOpen(ByVal *IfNo* As Short, ByVal *SlaveAddr* As Short, ByVal *SlaveType* As Short, ByRef  
                  *phSignal* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi    function AC06\_BSignalOpen(*IfNo*: WORD; *SlaveAddr*: WORD; *SlaveType*: WORD; var *phSignal*: DWORD; var  
                  *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*IfNo*    … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09	ボード番号 (0～9)
CB-23/USB	AC06_USB

*SlaveAddr*    … スレーブアドレスを指定します。H'01～H'1Fのいずれかになります。

*SlaveType*    … スレーブタイプを指定します。

引数*SlaveType*の値      スレーブタイプ

AC06_SLAVE_C772	C-772, C-772A
-----------------	---------------

*phSignal*    … 制御信号ハンドルが格納される変数のポインタを指定します。

*psResult*    … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 制御信号クローズ関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定された制御信号または制御I/O PORTをクローズします。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BSignalClose(DWORD *hSignal*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_BSignalClose(ByName *hSignal* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_BSignalClose(ByName *hSignal* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_BSignalClose(*hSignal*: DWORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hSignal* … 制御信号ハンドルを指定します。  
*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 制御信号読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定された制御信号または制御I/O PORTの状態を読み出します。

## 書式

**C 言語** BOOL AC06\_BSignalIn(DWORD *hSignal*, DWORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
**VB** Function AC06\_BSignalIn(ByName *hSignal* As Long, *pData* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**VB.NET** Function AC06\_BSignalIn(ByName *hSignal* As Integer, ByRef *pData* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
**Delphi** function AC06\_BSignalIn(*hSignal*: DWORD; var *pData*: DWORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hSignal* … 制御信号ハンドルを指定します。  
*pData* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
変数の内容は、次のようにになります。

## ● C-772, C-772A の制御 I/O PORT を読み出す場合

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	YDALM	XDALM	YOUT1	XOUT1	YOUT0	XOUT0

アクティブのときに 1、ノットアクティブのときに 0 が読み出されます。

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 制御信号指定ビット読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定された制御信号または制御I/O PORTの指定ビットの状態を読み出します。

## 書式

C言語    BOOL AC06\_BSignalBitIn(DWORD *hSignal*, WORD *SigNo*, WORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB    Function AC06\_BSignalBitIn(ByVal *hSignal* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *pData* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET    Function AC06\_BSignalBitIn(ByVal *hSignal* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi    function AC06\_BSignalBitIn(*hSignal*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hSignal*    … 制御信号ハンドルを指定します。

*SigNo*    … 制御信号のビットを指定します。

## ● C-772, C-772Aの制御I/O PORTを読み出す場合

引数 <i>SigNo</i> の値	ビット	引数 <i>SigNo</i> の値	ビット
AC06_C772_XOUT0	XOUT0	AC06_C772_YOUT0	YOUT0
AC06_C772_XOUT1	XOUT1	AC06_C772_YOUT1	YOUT1
AC06_C772_XDALM	XDALM	AC06_C772_YDALM	YDALM

*pData*    … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。  
変数には、次の値のいずれかが格納されます。

値	ビットの状態
AC06_ON	ON
AC06_OFF	OFF

*psResult*    … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 制御信号書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

指定された制御信号または制御I/O PORTにデータを書き込みます。

## 書式

C 言語    BOOL AC06\_BSignalOut (DWORD *hSignal*, DWORD FAR \**pData*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);  
VB       Function AC06\_BSignalOut (ByVal *hSignal* As Long, *pData* As Long, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
VB.NET    Function AC06\_BSignalOut (ByVal *hSignal* As Integer, ByRef *pData* As Integer, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean  
Delphi     function AC06\_BSignalOut (*hSignal*: DWORD; var *pData*: DWORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hSignal*    … 制御信号ハンドルを指定します。  
*pData*       … 書き込むデータが格納される変数のポインタを指定します。  
                 変数の内容は、次のようにになります。

## ● C-772, C-772A の制御 I/O PORT にデータを書き込む場合

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	YOUT1	XOUT1	YOUT0 0	XOUT0 0

1を書き込むとアクティブ、0を書き込むとノットアクティブになります。

*psResult*    … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
                 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 制御信号指定ビットON書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

制御信号または制御I/O PORTの指定されたビットをONにします。

## 書式

**C 言語**    BOOL AC06\_BSignalBitOnOut (DWORD *hSignal*, WORD *SigNo*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

**VB**       Function AC06\_BSignalBitOnOut (ByVal *hSignal* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**VB.NET**    Function AC06\_BSignalBitOnOut (ByVal *hSignal* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

**Delphi**     function AC06\_BSignalBitOnOut (*hSignal*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hSignal*    ... 制御信号ハンドルを指定します。  
*SigNo*       ... 制御信号のビットを指定します。

- C-772, C-772Aの制御I/O PORTの指定ビットをONにする場合

引数 <i>SigNo</i> の値	ビット	引数 <i>SigNo</i> の値	ビット
AC06_C772_XOUT0	XOUT0	AC06_C772_YOUT0	YOUT0
AC06_C772_XOUT1	XOUT1	AC06_C772_YOUT1	YOUT1

*psResult*    ... この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## 制御信号指定ビットOFF書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

制御信号または制御I/O PORTの指定されたビットをOFFにします。

## 書式

C言語 BOOL AC06\_BSignalBitOffOut(DWORD *hSignal*, WORD *SigNo*, AC06\_S\_RESULT FAR \**psResult*);

VB Function AC06\_BSignalBitOffOut( ByVal *hSignal* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06\_BSignalBitOffOut( ByVal *hSignal* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06\_S\_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06\_BSignalBitOffOut(*hSignal*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06\_S\_RESULT): Boolean;

## 引数

*hSignal* … 制御信号ハンドルを指定します。

*SigNo* … 制御信号のビットを指定します。

- C-772, C-772Aの制御I/O PORTの指定ビットをOFFにする場合

引数 <i>SigNo</i> の値	ビット	引数 <i>SigNo</i> の値	ビット
AC06_C772_XOUT0	XOUT0	AC06_C772_YOUT0	YOUT0
AC06_C772_XOUT1	XOUT1	AC06_C772_YOUT1	YOUT1

*psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。  
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

## 戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

## データセット1 関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

32ビットデータを、次の形式で、[データ構造体](#)に格納します。

引数 *psData* で示される [データ構造体](#)のメンバ AC06\_Data[1] (C 言語表記) [各種 DATA2 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
$2^{31}$															$2^{16}$

引数 *Data* の上位 16 ビット ( $2^{31} \sim 2^{16}$ )

引数 *psData* で示される [データ構造体](#)のメンバ AC06\_Data[2] (C 言語表記) [各種 DATA3 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
$2^{15}$															$2^0$

引数 *Data* の下位 16 ビット ( $2^{15} \sim 2^0$ )

## 書式

C 言語 VOID AC06\_SetData1 (DWORD *Data*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData*);

VB Sub AC06\_SetData1 (ByVal *Data* As Long, *psData* As AC06\_S\_DATA)

VB.NET Sub AC06\_SetData1 (ByVal *Data* As Integer, ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA)

Delphi procedure AC06\_SetData1 (*Data*: DWORD; var *psData*: AC06\_S\_DATA);

## 引数

*Data* … 32ビットのデータを指定します。

*psData* … [データ構造体](#)のポインタを指定します。

## 戻り値

この関数に、戻り値はありません。

## データセット2関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

2つの24ビットデータを、次の形式で、[データ構造体](#)に格納します。

引数 *psData* で示される [データ構造体](#)のメンバ *AC06\_Data[0]* (C 言語表記) [各種 DATA1 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	
$2^{23}$	←————引数 <i>Data1</i> の $2^{23} \sim 2^8$ ————→								$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$

引数 *psData* で示される [データ構造体](#)のメンバ *AC06\_Data[1]* (C 言語表記) [各種 DATA2 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
$2^7$	←————引数 <i>Data1</i> の $2^7 \sim 2^0$ ————→				$2^0$	$2^{23}$	←————引数 <i>Data2</i> の $2^{23} \sim 2^{16}$ ————→								$2^{16}$

引数 *psData* で示される [データ構造体](#)のメンバ *AC06\_Data[2]* (C 言語表記) [各種 DATA3 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	
$2^{15}$	←————引数 <i>Data2</i> の $2^{15} \sim 2^0$ ————→								$2^0$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$

## 書式

C 言語 VOID AC06\_SetData2(DWORD *Data1*, DWORD *Data2*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData*);

VB Sub AC06\_SetData2( ByVal *Data1* As Long, ByVal *Data2* As Long, *psData* As AC06\_S\_DATA)

VB.NET Sub AC06\_SetData2( ByVal *Data1* As Integer, ByVal *Data2* As Integer, ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA)

Delphi procedure AC06\_SetData2(*Data1*: DWORD; *Data2*: DWORD; var *psData*: AC06\_S\_DATA);

## 引数

*Data1* … 24ビットのデータを指定します。下位24ビットが有効です。

*Data2* … 24ビットのデータを指定します。下位24ビットが有効です。

*psData* … [データ構造体](#)のポインタを指定します。

## 戻り値

この関数に、戻り値はありません。

## データセット3関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

## 機能

32ビットデータを、次の形式で、2つの[データ構造体](#)に格納します。

引数 *psData1* で示される[データ構造体](#)のメンバ *AC06\_Data[0]* (C 言語表記) [各種 DATA1 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
$2^{31}$															$2^{16}$

引数 *Data* の上位 16 ビット ( $2^{31} \sim 2^{16}$ )

引数 *psData2* で示される[データ構造体](#)のメンバ *AC06\_Data[0]* (C 言語表記) [各種 DATA1 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
$2^{15}$															$2^0$

引数 *Data* の下位 16 ビット ( $2^{15} \sim 2^0$ )

## 書式

C 言語 VOID AC06\_SetData3 (DWORD *Data*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData1*, AC06\_S\_DATA FAR \**psData2*);

VB Sub AC06\_SetData3 (ByVal *Data* As Long, *psData1* As AC06\_S\_DATA, *psData2* As AC06\_S\_DATA)

VB.NET Sub AC06\_SetData3 (ByVal *Data* As Integer, ByRef *psData1* As AC06\_S\_DATA, ByRef *psData2* As AC06\_S\_DATA)

Delphi procedure AC06\_SetData3 (*Data*: DWORD; var *psData1*: AC06\_S\_DATA; var *psData2*: AC06\_S\_DATA);

## 引数

*Data* … 32ビットのデータを指定します。

*psData1* … [データ構造体](#)のポインタを指定します。

*psData2* … [データ構造体](#)のポインタを指定します。

## 戻り値

この関数に、戻り値はありません。

## データゲット関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

### 機能

データ構造体の内容を、次の形式で、32ビットデータに変換します。

変換後の 32 ビットデータ

$2^{31}$	$2^{30}$	$2^{29}$	$2^{28}$	$2^{27}$	$2^{26}$	$2^{25}$	$2^{24}$	$2^{23}$	$2^{22}$	$2^{21}$	$2^{20}$	$2^{19}$	$2^{18}$	$2^{17}$	$2^{16}$
$2^{15}$															
$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$

引数 *psData* で示される データ構造体 のメンバ AC06\_Data[1] (C 言語表記)  
[各種 DATA2 PORT に対応]

$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
$2^{15}$															

引数 *psData* で示される データ構造体 のメンバ AC06\_Data[2] (C 言語表記)  
[各種 DATA3 PORT に対応]

### 書式

C 言語    DWORD AC06\_GetData(AC06\_S\_DATA FAR \**psData*);

VB       Function AC06\_GetData(*psData* As AC06\_S\_DATA) As Long

VB.NET    Function AC06\_GetData(ByRef *psData* As AC06\_S\_DATA) As Integer

Delphi    function AC06\_GetData(var *psData*: AC06\_S\_DATA): DWORD;

### 引数

*psData*    … データ構造体 のポインタを指定します。

### 戻り値

32ビットに変換されたデータを返します。

## 6. ソフト開発に必要なファイル

MPL-29の各種DLLを用いてソフト開発を行うためには、次のファイルが必要です。

- ALマスターべーど対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

ファイル	ファイルの場所
Visual C++ヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥AlPciA.h
Visual C++ライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥VcAlPciA.lib
C++ Builderヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥AlPciA.h
C++ Builderライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥BcAlPciA.lib
Visual Basic .NET関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb.NET¥AlPciA.vb
Visual Basic関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb¥AlPciA.bas

- AL I/Oユニット対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

AL I/Oユニット取扱説明書をご覧ください

- AL MCC05 ユニット対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

AL MCC05ユニット取扱説明書をご覧ください

- AL MCC06ユニット対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

ファイル	ファイルの場所
Visual C++ヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥Ac06A.h
Visual C++ライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥VcAc06A.lib
C++ Builderヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥Ac06A.h
C++ Builderライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥BcAc06A.lib
Visual Basic .NET関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb.NET¥Ac06A.vb
Visual Basic関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb¥Ac06A.bas

## 7. サンプルプログラム

R1

### 7-1. 概要

Visual C++ .NET、Visual C++、C++ Builder、Visual Basic .NET、Visual Basicのサンプルプログラムが用意されています。  
サンプルプログラムのファイルは、インストール時に指定する次のフォルダに格納されています。  
(インストール時にパスをProgram Filesと指定した場合)


言語	ファイルの場所
Visual C++ .NET、Visual C++	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Vc
C++ Builder	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Builder
Visual Basic .NET	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Vb.NET
Visual Basic	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Vb

### 7-2. ご使用になる前に

環境設定ツールでAL通信ボーレート、リトライ回数を設定して下さい。  
パソコン、CB-09、C-772またはC-772A(SLAVE ADDRESS = H'01)、CB-08(SLAVE ADDRESS = H'02)を接続して下さい。

### 7-3. 仕様

サンプルプログラムには、Visual C++ 6.0、C++ Builder 5.0、Visual Basic .NET 2002、Visual Basic 6.0で作成したものをお用意しております。これらは、同じ仕様で作られています。  
サンプルプログラムを参照する場合には、それぞれの言語の開発環境からプロジェクトを開いて下さい。



Openボタン	デバイス(C-772またはC-772A X軸)をオープンします。
Closeボタン	デバイス(C-772またはC-772A X軸)をクローズします。
Endボタン	サンプルプログラムを終了します。
Resetボタン	ADDRESS COUNTERを0にRESETします。
Stopボタン	DRIVEを即時停止します。
Data Setボタン	次の設定にします。 RATE TYPE : L1-TYPE URATE : 10ms/1000Hz LSPD : 1000Hz DRATE : 10ms/1000Hz HSPD : 5000Hz
Scan Drive +ボタン	+(CW)方向へSCAN DRIVEします。
Scan Drive -ボタン	- (CCW) 方向へSCAN DRIVEします。
Org Driveボタン	機械原点検出形式ORG-3でORIGIN DRIVEを行います。
Rtn Driveボタン	絶対ADDRESS 0へ移動するABSOLUTE INDEX DRIVEを行います。
Index Drive +ボタン	+(CW)方向へ3000パルス移動するINCREMENTAL INDEX DRIVEを行います。
Index Drive -ボタン	- (CCW) 方向へ3000パルス移動するINCREMENTAL INDEX DRIVEを行います。
Demoボタン	次の動作を連続して行います。 機械原点の検出(ORIGIN DRIVE) 電気原点の設定(ADDRESS COUNTERを0にRESET) +(CW) 方向へ4000パルス移動を4回繰り返す(INCREMENTAL INDEX DRIVE) 絶対ADDRESS 30000へ移動(ABSOLUTE INDEX DRIVE) 電気原点へ移動(ABSOLUTE INDEX DRIVE)
General-Purpose I/Oボタン	次の動作を連続して行います。 I/O PORT OPEN (CB-08) IN10 - IN12がHIGHになるまで待つ OUT10 - OUT12をHIGHにする +(CW) 方向へ1000パルス移動(INCREMENTAL INDEX DRIVE) OUT10をLOWにする IN11がLOWになるまで待つ +(CW) 方向へ2000パルス移動(INCREMENTAL INDEX DRIVE) OUT11をLOWにする IN12がLOWになるまで待つ +(CW) 方向へ3000パルス移動(INCREMENTAL INDEX DRIVE) OUT12をLOWにする I/O PORT CLOSE (CB-08)

## 8. トラブルシューティング

R1

作成したアプリケーションプログラムが正常に動作しない場合、次のことを行って下さい。

(1) マスターボードの認識

スレーブ情報確認プログラムを起動して下さい。

スレーブ情報確認プログラムは、起動時にマスターボードの認識を確認しています。

(2) スレーブの認識

スレーブ情報確認プログラムは、実際にAL通信を行い、各スレーブアドレスに接続されている

スレーブを検出し、検出結果を表示しています。

メッセージ	スレーブの検出結果
Unconnection	スレーブが接続されていないことを示しています。
C-770AL	C-770ALが接続されていることを示しています。
CB-08	CB-08が接続されていることを示しています。
CDB-5420-AL770	CDB-5420-AL770が接続されていることを示しています。
CAD-5410-AL770	CAD-5410-AL770が接続されていることを示しています。
C-771	C-771が接続されていることを示しています。
CD-773/ADB5331A	CD-773/ADB5331Aが接続されていることを示しています。
C-772	C-772またはC-772Aが接続されていることを示しています。
CB-34	CB-34が接続されていることを示しています。

(3) RESULT構造体の確認

各関数は、アプリケーションプログラムによって与えられた引数の内容をチェックし、エラーがある場合は、  
FALSE(0)を返し、正常である場合はTRUE(1)を返します。

関数が正常に動作していないと思われるステップの後にブレークポイントを設定し、関数が返した値がTRUE(1)  
であることを確認して下さい。

TRUE(1)でない場合は、エラー原因を特定する為にRESULT構造体の内容を参照して下さい。

## 本版で改訂された主な箇所

箇 所	内 容
—	【R1】 対応するスレーブユニットにC-772Aを追加しました。

---

## ■ 製品保証

### 保証期間と保証範囲について

- 納入品の保証期間は、納入後1ヶ年と致します。
- 上記保証期間中に当社の責により故障を生じた場合は、その修理を当社の責任において行います。  
(日本国内のみ)  
ただし、次に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させて頂きます。  
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。  
(2) 故障の原因が、当製品以外からの事由による場合。  
(3) お客様の改造、修理による場合。  
(4) 製品出荷当時の科学・技術水準では予見が不可能だった事由による場合。  
(5) その他、天災、災害等、当社の責にない場合。  
(注1) ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。  
(注2) 当社において修理済みの製品に関しては、保証外とさせて頂きます。

---

### 技術相談のお問い合わせ

TEL. (042) 664-5382 FAX. (042) 666-5664  
E-mail s-support@melec-inc.com

---

### 販売に関するお問い合わせ

TEL. (042) 664-5384 FAX. (042) 666-2031

株式会社 **メレック** 制御機器営業部  
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町516-10

URL:<http://www.melec-inc.com>